БЛАНК СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

_____№ _____

Минское городское управление
Госпромнадзора

220108, г. Минск
ул. Казинца, 86, корп. 1

О проведении обследования

В соответствии с «Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286, для подтверждения готовности оборудования котельной мощностью более 200 кВт к работе в осенне-зимний период 2024/2025 просим провести обследование котельной:_____
_____
_____
_____
(наименование субъекта, адрес, УНП, адрес расположения котельной, регистрационный номер котельной)
с котлами _____
_____
_____
_____
(тип котлов, вид топлива, регистрационный номер, заводской номер)
обеспечивающей тепловой энергией _____
_____
_____
_____
(перечислить отапливаемые объекты социального и культурного назначения, жилого фонда)

Вид котельной _____.
(автоматизированная; с обслуживающим персоналом)

Установленные в котельной котлы, работающие на газообразном виде топлива, автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры перед каждой горелкой _____.
(оснащены; не оснащены; не требуется)

Помещение котельной, где установлены котлы системой контроля воздуха по содержанию в нем СО (оксид углерода) _____
_____.
(оснащено; не оснащено; не требуется)

Возможность оперативного подключения передвижной модульной котельной _____.
(проектом предусмотрена; проектом не предусмотрена)

Возможность подключения передвижных электрогенерирующих установок в электрощитовых котельной _____
_____.
(проектом предусмотрена; проектом не предусмотрена)

Вид резервного топлива _____
_____
(указать если предусмотрен проектом)

График работы котельной _____
_____.
(сезонная; постоянно эксплуатируемая)

Ведомственная подчинённость _____
_____.
(указать)

Адрес электронной почты _____
_____.
(указать)

Ответственным за подготовку к работе в осенне-зимний период назначен: _____
(должность, фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона с кодом оператора)

Приложение: копии документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период.

_____ _____ _____
(должность руководителя субъекта) (подпись) (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованием Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, владельцам котельных мощностью более 200 кВт, необходимо обратиться в Госпромнадзор с целью получения Заключения о готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Регистрация в органе Госэнергогазнадзора паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2024/2025 возможна только при наличии Заключения Госпромнадзора, являющегося его неотъемлемой частью.

Выдача Заключения Госпромнадзора осуществляется после **подтверждения выполнения требований** согласно установленному перечню вопросов с выездом на место нахождения объекта.

Перечень вопросов, подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период	
№ п.п.	Рассматриваемые вопросы
1.	Наличие специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной) или наличие договора со специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной).
2.	Организация надзора:
2.1.	наличие приказов: о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, котельной, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной
2.2.	наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы
2.3	соответствие инструкции по эксплуатации фактически установленному оборудованию и тепловой схеме
2.4.	подготовка и проверка знаний ответственных лиц, членов комиссии по проверке знаний
2.5	наличие паспортов на котельную, котлы, автономные экономайзеры
2.6.	регистрация (перерегистрация) котельной, котлов, автономных экономайзеров в территориальном управлении Госпромнадзора
2.7.	регистрация котельной, являющейся опасным производственным объектом, в государственном реестре ОПО
3.	Наличие и выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2024/2025 года, подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности котельного оборудования:
3.1.	наличие исправного технического состояния основных котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов, подогревателей и другого тепломеханического оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей
3.2.	наличие исправного технического состояния резервного оборудования, указанного в подпункте 3.1 настоящего пункта
3.3.	выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования котельной (согласно графику ППР) в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам, документальное подтверждение
3.4.	наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной)
3.5.	обеспечение безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями ТНПА и инструкций
3.6.	наличие и исправное состояние газопроводов и газового оборудования котельных; наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по поддержанию их в исправном состоянии
3.7.	выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе газопроводов и газового оборудования, в необходимых объемах (при наличии)
3.8.	проведение в установленные сроки режимно-наладочных испытаний котлов, систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной (при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межотопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией)
3.9.	проведение в установленные сроки технического освидетельствования, технического диагностирования котлов
3.10.	проведение очистки внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама (при необходимости), наружных поверхностей – от золы и шлака
3.11.	наличие исправного рабочего и аварийного освещения
3.12.	наличие предохранительной и запорно-регулирующей арматуры
3.13.	выполнение мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов или наличие мероприятий о переносе сроков установки устройств контроля герметичности
3.14.	выполнение технических мероприятий по возможности оперативного подключения передвижной модульной котельной
3.15.	выполнение технических мероприятий по возможности подключения передвижных электрогенерирующих установок
4.	Организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта по его действиям при возникновении аварии в котельной:
4.1.	наличие плана действий персонала при возникновении аварии в котельной
4.2.	наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение
4.3.	наличие телефона в котельной
4.4.	наличие на рабочем месте персонала котельной номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2024/2025

(оборудование работающее под избыточным давлением (котлы).

При себе иметь оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

1. Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2024г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).
2. Приказы о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением (котлы), ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления. (*должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия*).
3. Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (*В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).*

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. *а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).*

4. Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре по направлению *«Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).*
5. Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (*Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).*
6. Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.
7. Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.
8. Копии страниц паспорта на каждый котёл:

а) первая страница с регистрационным номером (24-21-….);

б) страница общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора;

ж) страница с отметкой последнего внутреннего и наружного осмотра ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования;

9. Копии страниц эксплуатационных паспортов газопроводов, ГРП, ГРУ, ШРП с регистрационными номерами. Копии отчётов о проведении технического диагностирования (при необходимости по истечении 20 лет газогорелочных устройств, ГРП, ШРП, ГРУ титульный лист и страница с выводами о пригодности и продлении срока эксплуатации.
10. Режимные карты на каждый котёл и ХВО.
11. Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.
12. Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.
13. План организационно-технических мероприятий по подготовке **теплоисточника** к ОЗП 2024/2025 (*должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с* ***отметкой о выполнении***).
14. Свежие акты настройки предохранительных клапанов (с заводским номером клапана).
15. Свежие акты гидравлических испытаний (если при ежегодном наружном и внутреннем осмотре ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования проводились гидравлические испытания котла).
16. Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).
17. Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).
18. Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).
19. Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).
20. График проверки исправности резервного оборудования.
21. Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.
22. План и график проведения противоаварийных тренировок.
23. План действий персонала при возникновении аварии в котельной.
24. Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2024/2025
(котельные на газообразном топливе, с обслуживающим персоналом).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

1. Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2024г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления (*должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия*).
3. Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (*В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).*

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. Для председателя комиссии по проверке знаний протокол проверки знаний председателя комиссии. *а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).*

4. Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре по направлению *«Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).*
5. Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. *(Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).*
6. Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.
7. Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.
8. Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;
б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;
в) страница технические характеристики и параметры;
г) страница данные о предохранительных клапанах;
д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;
е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);
ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

9. Копии страниц эксплуатационных паспортов газопроводов, ГРП, ГРУ, ШРП с регистрационными номерами. Копии отчётов о проведении технического диагностирования (при необходимости по истечении 20 лет газогорелочных устройств, ГРП, ШРП, ГРУ титульный лист и страница с выводами о пригодности и продлении срока эксплуатации.
10. Режимные карты на каждый котёл и ХВО.
11. Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.
12. Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.
13. План организационно-технических мероприятий по подготовке **теплоисточника** к ОЗП 2024/2025 (*должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с* ***отметкой о выполнении***).
14. Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).
15. Свежие акты гидравлических испытаний.
16. Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).
17. Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).
18. Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).
19. Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).
20. График проверки исправности резервного оборудования.
21. Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.
22. План и график проведения противоаварийных тренировок.
23. План действий персонала при возникновении аварии в котельной.
24. Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2024/2025

(котельные на твёрдом и жидком топливе, с обслуживающим персоналом).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

1. Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2024г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (*должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия*).
3. Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (*В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).*

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. Для председателя комиссии по проверке знаний протокол проверки знаний председателя комиссии. *а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).*

4. Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре по направлению *«Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).*
5. Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. *(Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).*
6. Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.
7. Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.
8. Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;
б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;
в) страница технические характеристики и параметры;
г) страница данные о предохранительных клапанах;
д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;
е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);
ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

9. Режимные карты на каждый котёл и ХВО.
10. Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.
11. Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.
12. План организационно-технических мероприятий по подготовке **теплоисточника** к ОЗП 2024/2025 (*должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с **отметкой о выполнении***).
13. Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).
14. Свежие акты гидравлических испытаний.
15. Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).
16. Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).
17. Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).
18. Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).
19. График проверки исправности резервного оборудования.
20. Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.
21. План и график проведения противоаварийных тренировок.
22. План действий персонала при возникновении аварии в котельной.
23. Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2024/2025

(котельные на жидком топливе, без обслуживающего персонала).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

1. Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2024г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (*должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия*).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. *а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).*

3. Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;

б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);

ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

4. Режимные карты на каждый котёл и ХВО.
5. Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.
6. Инструкция по эксплуатации оборудования.
7. План организационно-технических мероприятий по подготовке **теплоисточника** к ОЗП 2024/2025 (*должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» **с отметкой о выполнении***).
8. Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).
9. Свежие акты гидравлических испытаний.
10. Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).
11. Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).
12. Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).
13. Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).
14. График проверки исправности резервного оборудования.
15. Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.
16. Инструкции по действию персонала (охраны) при срабатывании сигнализации котельной.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.